



Предусматривается установка дополнительных воздушников в верхних точках и спускников в нижних точках трубопроводов  
 Теплоизоляция трубопроводов в состав БТП ООО Данфосс не входит  
 Количество импульсных трубок может изменяться в зависимости от выбранного типа РПД

						Принципиальная схема блочного теплового пункта торговой марки Ридан			
						Стандартный насосный узел смешения серии АЧУ-С-032-032-С-R V2			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Елистратов								
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									