

Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	{systemType}							
	Блочный тепловой пункт {number_full}, Q={Q} {Qdim} в составе:	БТП-DS-025-020-С-S V2						
1	Шаровой кран RJP Premium WW/Dy25/Py40/Tmax180 сталь с/с	JIP-WW			шт.	2		
2	Манометр TM510, 0..16бар, 100мм, G1/2				шт.	9		
3	Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150				шт.	9		
4	Термометр 0..160°C, Ø80мм				шт.	2		
5	Регулирующий клапан {RK_type}/Dy{RK_DN}/Kvs{RK_Kvs}/Py{RK_P}/Tmax{RK_T} {RK_metal} {RK_connect}	{RK_type}			шт.	1		Ду, Kvs клапана см. расчетный лист
6	Электропривод {rk_electricDrive}	{rk_electricDrive}			шт.	1		
7	Кран шаровой Ду15/Py16/Tmax180 сталь с/с	КШП			шт.	1		
8	Кран шаровой Ду25/Py16/Tmax180 сталь с/с	КШП			шт.	1		
9	Воздушник BVR-R Ду15/Py40/Tmax120 латунь р/р	954			шт.	1		
10	Спускник BVR-R Ду25/Py40/Tmax120 латунь р/р	954			шт.	2		
11	Термометр 0..120°C, Ø80мм				шт.	2		
12	Теплообменник {HEX_fulltype} с теплоизоляцией	{HEX_type}			шт.	1		{hex_description}
13	Датчик температуры погружной MBT 5250R (l=100 мм)	ESMU			шт.	2		
14	Шаровой кран BVR-R Ду15/Py40/Tmax120 латунь р/р	954			шт.	2		

						Спецификация		
						Стандартный узел системы ГВС		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Обратный клапан NRV-R/Dу15/Ру25/Тmax110 латунь р/р	NRV EF			шт.	1		
16	Насос циркуляционный {pump_type}				шт.	1		{pump_description}
17	Прессостат KPI35	KPI35			шт.	1		
18	Шаровой кран BVR-R Ду15/Ру40/Тmax120 латунь р/р	954			шт.	1		
19	Обратный клапан NRV-R/Dу20/Ру25/Тmax110 латунь р/р	NRV EF			шт.	1		
20	Фильтр FVR-R Ду20/Ру25/Тmax130 латунь р/р	924			шт.	1		
21	Шаровой кран BVR-R Ду25/Ру40/Тmax120 латунь р/р	954			шт.	2		
22	Фильтр FVR-R Ду15/Ру25/Тmax130 латунь р/р	924			шт.	1		
23	Термометр 0..120°C, Ø80мм				шт.	1		

						Спецификация		
						Стандартный узел системы ГВС		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								