

Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	{systemType}, линия подпитки/сброса							
	Блочный тепловой пункт {number_full}, Q={Q} {Qdim} в составе:	БТП-RS-015-N V3						
1	Шаровой кран RJIP Premium WW/Dy15/Py40/Tmax180 сталь с/с	JIP-WW			шт.	1		
2	Манометр TM510, 0..10бар, 100мм, G1/2				шт.	3		
3	Кран под манометр Dy15/Py25/Tmax150				шт.	3		
4	Фильтр FVR-R Ду15/Py25/Tmax130 латунь р/р	924			шт.	1		
5	Проставка под узел учета Ду15, L=500				шт.	1		
6	Спускник BVR-R Ду15/Py40/Tmax120 латунь р/р	954			шт.	1		
7	Шаровой кран BVR-R Ду15/Py40/Tmax120 латунь р/р	954			шт.	5		
8	Обратный клапан NRV-R/Dy15/Py25/Tmax110 латунь р/р	NRV EF			шт.	1		
9	Соленоидный клапан EV220WR/Dy15/Kvs3.8/Tmax130 латунь р/р	EV220B			шт.	1		
10	Прессостат KPI35	KPI35			шт.	1		
11	Шаровой кран BVR-R Ду15/Py40/Tmax120 латунь р/р	954			шт.	1		

						Спецификация		
						Стандартный узел подпитки		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.						Стадия	Лист	Листов
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								